

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	TEMA: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CONTROL DE POLVO	REVISIÓN A	PÁGINA 1 DE 2
PARA USO CON LA NORMA 2600SEG247 PARA EL CONTROL DE POLVO		FECHA DE REVISIÓN 27-Ago-2007	FECHA EFECTIVA

Área	Punto de Verificación	2600SEG247	Verif. (ã o NA)
Práctica de Trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Está disponible el Plan para la Reducción de Polvos SE utilizan controles de Ingeniería, administrativos y / o equipo de protección personal para mantener el nivel de polvos por debajo del limite de exposición? Se preparó el área de trabajo para evitar contaminación de áreas aledañas? 	6.1.1 6.1.2 / 6.1.3 6.1.4	
Operaciones de Modificación, Corte y/o Demolición de estructuras de Concreto.	<ul style="list-style-type: none"> Poseen los trabajadores filtros HEPA en sus respiradores o protección respiratoria superior? Se utilizan métodos húmedos(trapos húmedos, aspiradoras, rociado de agua controlado) para la contención de polvos cuando se utilizan sierras eléctricas o martillos neumáticos? Están los circuitos eléctricos debidamente protegidos para evitar deterioro de la propiedad al contacto con el agua? Existen acumulaciones o encharcamientos en el área de trabajo? El material de escombros es recogido para su disposición final en cada jornada de trabajo? 	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5	
Facilidades y Practicas de Higiene	<ul style="list-style-type: none"> Para vestidores, duchas, lavamanos, comedores y sanitarios se siguen los lineamientos de la Norma 2600SEG285 Dirige y coordina el supervisor buenas practicas higiénicas (comer o beber) durante horas laborables al grupo de empleados? Al final de la jornada de trabajo, se asegura el supervisor de que el personal abandona le área de trabajo con ropa limpia (o de calle). De utilizar overoles desechables se disponen adecuadamente en bolsas plásticas diariamente? 	6.3.1 6.3.2 6.3.3	
Orden y Limpieza	<ul style="list-style-type: none"> Existe un procedimiento para el Orden y Limpieza como lo establece la Norma 2600SEG285? Al final de la jornada de trabajo los equipos y maquinarias son descontaminadas del polvo? 	6.4.1 6.4.2	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	TEMA: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CONTROL DE POLVO	REVISIÓN A	PÁGINA 2 DE 2
PARA USO CON LA NORMA 2600SEG247 PARA EL CONTROL DE POLVO		FECHA DE REVISIÓN 27-Ago-2007	FECHA EFECTIVA

	<ul style="list-style-type: none"> Se utiliza aspiradoras con filtros HEPA para la recolección del polvo o se realizan barridos o cepillados húmedos? Se utiliza aire comprimido? Existen letreros que adviertan la actividad generadora de polvos que se está realizando? 	6.4.3 6.4.3 6.4.4	
Desechos	<ul style="list-style-type: none"> Se dispone con recipientes de capacidad adecuada en la recolección del material de escombros generado y de este modo evitar acumulación de escombros? Se realiza con frecuencia la disposición del material colectado? 	6.7.2 6.7.3	
Adiestramiento	<ul style="list-style-type: none"> Los empleados y supervisores han recibido la orientación sobre el trabajo con actividades que general polvos y sus implicaciones? 	8.0	